

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Αριθμ. Πρωτ.: 229862/2019

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη διενέργεια διαδικασίας απευθείας ανάθεσης, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση «**Α. Δικτύου πυρανίχνευσης (3.670,40 €), Β. Δικτύου πυρόσβεσης (6.200 €) και Γ. Δικτύου θυρών ασφαλείας (4.650 €)**», συνολικού προϋπολογισμού **14.520,40 €** (11.710 € πλέον ΦΠΑ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής).

Η προμήθεια πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «**SMILE - Strengthening primary Medical care in IsoLated and deprived cross-border arEas**» με κωδικό έργου 93582 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Αλέξη Μπένο, καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ., το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του **ΕΣΠΑ 2014-2020**, του επιχειρησιακού προγράμματος «**Interreg V-A Greece Bulgaria**», και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς Πόρους.

Γίνεται δεκτή η υποβολή μερικής προσφοράς ανά τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή μερικής προσφοράς είναι αυτή να αφορά το σύνολο του τμήματος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί να υποβάλει προσφορά για το σύνολο του διαγωνισμού θα πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να υποβάλει προσφορά ξεχωριστά για κάθε τμήμα.

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Εργαστήριο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Γενικής Ιατρικής και Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ

Υποβολή προσφορών μέχρι Τρίτη, 19/11/2019 και ώρα 14:00 μμ

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική,

Ισχύς Προσφορών: Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για τέσσερις (4) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.

Τόπος παράδοσης Ειδών: Εργαστήριο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Γενικής Ιατρικής και Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ

Χρόνος παράδοσης: 90 ημέρες

Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί εντός 20 ημερών, μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προμηθευόμενων προϊόντων και εφόσον έχει προηγηθεί η καταβολή της χρηματοδότησης από τον φορέα.

Γενικές Πληροφορίες δίνονται από την Γραμματεία του ΕΛΚΕ ΑΠΘ στα τηλέφωνα 2310-996754, 2310-996752 & 2310-994051.

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από τον κ Σμυρνάκη Εμμανουήλ , στο τηλέφωνο 2310 999147

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

A. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

Προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου πυρανίχνευσης στα πυροδιαμερίσματα που θα δημιουργηθούν στον υπό διαμόρφωση χώρο εκπαίδευσης στις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Ο χώρος βρίσκεται στο κτίριο της Ιατρικής Σχολής.

Η πυρανίχνευση θα πρέπει να βασίζεται σε ειδικούς ανιχνευτές (θερμοκρασίας, ορατού καπνού) και τα κομβία (μπουτόν) να είναι τοποθετημένα σε επίκαιρα σημεία που θα επιτρέπουν τόσο την αυτόματη όσο και την ημιαυτόματη λειτουργία του συστήματος. Οι ανιχνευτές αυτοί και τα κομβία συναγερμού πυρκαγιάς, πρέπει να συνδέονται με ηλεκτρικούς αγωγούς στο κέντρο ανιχνεύσεως. Το κέντρο ανιχνεύσεως θα πρέπει να τοποθετηθεί σε επιλεγμένο σημείο μετά από προσεκτική μελέτη του χώρου. Οι ηλεκτρικοί αγωγοί του δικτύου ανιχνευτών πυρκαγιάς και των κομβίων, να είναι τύπων ΝΥΑ, ΝΥΜ και ΝΥΥ. Ο ανιχνευτής πυρκαγιάς θα πρέπει να τοποθετηθούν επί της οροφής του χώρου τον οποίο πρόκειται να προστατεύσουν. Κάθε ομάδα ανιχνευτών να αποτελεί ιδιαίτερο βρόγχο που καταλήγει στο κέντρο ανιχνεύσεως πυρκαγιάς και το κύκλωμα να διαρρέεται μονίμως από τάση Σ.Ρ. (Συνεχούς Ρεύματος). Ομοίως ανά ομάδες, ανεξάρτητες από αυτές των ανιχνευτών, θα πρέπει να είναι συνδεδεμένα τα κομβία συναγερμού και αποτελούν ιδιαίτερους βρόγχους που καταλήγουν στο κέντρο ανιχνεύσεως πυρκαγιάς, διαρρεόμενοι και αυτοί από Σ.Ρ. Στον ίδιο βρόγχο θα πρέπει να μπορούν να συνυπάρχουν ανιχνευτές όλων των χρησιμοποιούμενων, στην εγκατάσταση τύπων. Κάθε ανιχνευτής θα πρέπει να φέρει ενσωματωμένο στη βάση του ενδεικτικό λαμπτήρα «νέον» που αναβοσβήνει και ο οποίος τίθεται σε τάση αμέσως μόλις διεγερθεί ο ανιχνευτής, ώστε να εντοπίζεται εύκολα η πηγή της διεγέρσεως (σχετικός ανιχνευτής) και επομένως η εστία της πυρκαγιάς. Οι ανιχνευτές μόλις αυτόματα διεγερθούν και τα κομβία μόλις πιεσθούν με το χέρι, να επιτρέπουν στιγμιαία διέλευση ρεύματος. Αυτό θα αναγγέλλεται στο «Κέντρο» σαν «συναγερμός», οπτικός και ακουστικός. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τυχόν διεγερθείς ανιχνευτής θα πρέπει να επαναφέρεται σε ετοιμότητα μόνο μετά από επέμβαση στο «Κέντρο»

Η εγκατάσταση να περιλαμβάνει έναν(1) Πίνακα πυρανίχνευσης 20/4 ζωνών, είκοσι (20) Φωτοηλεκτρικούς ανιχνευτές-καπνού, πέντε (5) Ανιχνευτές θερμικούς, δύο(2) Μπουτόν αναγγελίας πυρκαγιάς, δύο(2) Φαροσειρήνες πυρανίχνευσης συμπεριλαμβανομένων και των καλωδίσεων αυτών.

Τιμή: 3.670,40 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (2.960 € πλέον ΦΠΑ)

B. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου πυρόσβεσης με σπρίγκλερ στα πυροδιαμερίσματα που θα δημιουργηθούν στον υπό διαμόρφωση χώρο εκπαίδευσης στις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Ο χώρος βρίσκεται στο κτίριο της Ιατρικής Σχολής.

Η σύνδεση του δικτύου θα πρέπει να γίνει στο υπάρχον δίκτυο πυρόσβεσης στο σημείο διακλάδωσης (ταύ) με τον ανωτέρω όροφο. Το δίκτυο να αποτελείται από σιδηροσωλήνες κατάλληλου διαμετρήματος (για κάθε κλάδο του δικτύου) και πιστοποιημένης αντοχής (πράσινη ετικέτα) συνολικού μήκους δικτύου περίπου 100 μέτρων και τελικής κατάληξης σε 17 σπρίγκλερ.

Το σύστημα να αποτελείται από όλα τα αναγκαία εξαρτήματα, στηρίξεις, ταυ, συστολές, γωνίες. Θα πρέπει να ισχύσουν όλες οι προδιαγραφές των αρχών πυρόσβεσης, δηλαδή η απόλυτη κάλυψη όλων των χώρων των πυροδιαμερισμάτων, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

Όλα τα εξαρτήματα θα είναι βιδωτά και απαιτείται να χορηγηθεί και πιστοποίηση της εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015.

Τιμή: 6.200 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (5.000 € πλέον ΦΠΑ)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΥΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προμήθεια και εγκατάσταση μιάς θύρας ασφαλείας (θωρακισμένη) ύψους 2,10 και πλάτους άνω του 1,20 και μέχρι 1,50m, με ένα ανοιγόμενο φύλλο ελεύθερου πλάτους τουλάχιστον 90εκ. και ένα σταθερό.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Φύλλο πόρτας με 3 κάθετες νευρώσεις από γαλβανιζέ λαμαρίνα
- Κάσα κλειστού τύπου
- Προφίλ συγκράτησης των ξύλινων επενδύσεων
- Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες Βαρέως Τύπου

- Κλειδαριά ασφαλείας με μικρό κλειδί (με κύλινδρο και defender)
- Σύρτης μερικού ανοίγματος
- Ανεμοφράκτης ρυθμιζόμενος
- Ξυλογωνία περιμετρικά του φύλλου
- 7 έμβολα σταθερά πίσω
- 4 έμβολα κλειδαριάς
- 1 έμβολο γλώσσας κλειδαριάς
- 2 έμβολα πλευρικά επάνω
- 2 έμβολα πλευρικά κάτω
- 1 έμβολο μερικού ανοίγματος

Το χρώμα θα οριστεί μετά από επικοινωνία με το Εργαστήριο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Γενικής Ιατρικής και Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ

Προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων (4) θυρών πυρασφαλείας ύψους 2,10 και πλάτους άνω του 1,20 και μέχρι 1,50m, με ένα ανοιγόμενο φύλλο ελεύθερου πλάτους τουλάχιστον 90εκ. και ένα σταθερό.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Θύρα δίφυλλη ανοιγόμενη μεταλλική πυρασφαλείας, συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης 60' από διαπιστευμένο Φορέα
- κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες)
- θυρόφυλλο τύπου sandwich, με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητας τουλάχιστον 140 kg/m³ με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες)
- μεντεσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλεμάν (BD)
- κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο πιστοποιητικό πυρασφαλείας
- μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας
- μηχανισμό προτεραιότητας κλεισίματος φύλλων
- σύρτες χαλύβδινους ακινητοποίησης του ενός θυρόφυλλου και μπάρα πανικού.

Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε απόχρωση που θα οριστεί με τη σύμφωνη γνώμη του Εργαστηρίου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Γενικής Ιατρικής και Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ

Τιμή: 4.650 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (3.750 € πλέον ΦΠΑ)

Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ.

Ευστράτιος Α. Στυλιανίδης
Αντιπρύτανης Έρευνας & Δια Βίου
Εκπαίδευσης ΑΠΘ